

**Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)**  
**Филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети»**

**Уважаемый абонент**

Обращаем Ваше внимание, что на приборах учета смонтированных на опорах выставлено ограничение по разрешенной мощности (согласно той мощности которая указана в Вашем договоре технологического присоединения) для исключения перегруза электрооборудования электросети. В случае превышения разрешенной мощности прибор учета произведет отключение.

Для включения электроэнергии необходимо снизить потребляемую нагрузку путем отключения электроприемников.

- На приборах учёта марки «Миртек» и «Меркурий» включение произойдёт автоматически с учётом выдержки времени около 2х мин. Если нагрузка не снижена прибор учета произведет повторное отключение.
- На приборах учёта марки «РиМ» включение возможно выполнить только с помощью дистанционного дисплея (нажать и удерживать кнопку дистанционного дисплея (не более 3-5 сек.) до появления сообщения о начале обратного отсчета). При невозможности включения с пульта дистанционного дисплея обращаться с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу тел. 60-3-24.